Mehr Sicherheit durch regelmässige elektrotechnische Prüfungen

ElektroSicherheitDaniels

Prüfprotokoll für elektrische Geräte nach Instandsetzung, Änderung - Wiederholungsprüfung

Auftraggeber/Betreiber:

Prüfer:

Hans Daniels
52076 Aachen
Königsmühlenweg 21
Tel: 02408-5995170 , 01773418463
elektrosicherheitdaniels@online.de

Blatt-Nr.: /

Prüfung nach: ☐ DGUV Vorschrift 3 ☐ BetrSichV, TRBS 1201 ☐ DIN VDE 0701-0702 ☐

Grund der Prüfung: ☐ Wiederholungsprüfung ☐ Änderung ☐ Instandsetzung ☐ Eingangsprüfung

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel:

Prüfobjekt: | Inventar-Nr.:

Hersteller: | Standort:

Fabrik/Serien-Nr.: | Besonderheit:

Schutzklasse:

☐ SK I mit Schutzleiter

☐ SK II

☐ SK III

Vorlage

Sichtprüfung, Messung, Erprobung

Prüfer ist **Befähigte Person** nach BetrSichV - Tüv Saarland

Verwendetes Messgerät

Hersteller/Typ: Sekutest 0701-0702/Gossen

Hersteller/Typ: Metrell 3311 Lite 0701-0702

auch mit angeheftetem PSI-Ausdruck gültig

Datum	Besichtigung / Bemerkung	Schutzleiter-widerstand R_{PE} [Ω]	Isolation-widerstand R_{ISO} [MΩ]	Ableitstrom im direkten, Differenz- oder Ersatzableitstrom-Verfahren I_{PE} [mA]	$I_{Berüh.}$ [mA]	Funktions-probe bestanden Ja / Nein	Prüfung bestanden Ja / Nein	Nächster Prüftermin	Prüfer (Elektro-fachkraft)

Stand: 11/2016

Prüfung erfolgt in Anlehnung an die DIN VDE 0701-0702: 2008-06

Designed by Hans Daniels, www.hans-daniels.de